

Brąszewice, dnia 27.02.2014 roku

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie a art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynęło od Wykonawcy zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników, zjazdów i placu parkingowego w miejscowości Brąszewice”

Pytanie Nr 1.

1. W projekcie i przedmiarze podana jest tylko grubość kostki. Proszę o sprecyzowanie jakiego kształtu i koloru powinna być kostka na wszystkich powierzchniach przeznaczonych pod inwestycję?
Ad.1. Należy przyjąć kostkę w kształcie litery H (behaton). Utwardzenie nawierzchni chodnika przed budynkiem o grubości 8 cm należy wykonać z kostki koloru „grafit”, chodnik o grubości 6 cm wykonać z kostki koloru „ceglastego”, drogę manewrową koloru „szarego”, miejsca postojowe koloru „grafit” oddzielone kolorem „ceglastym” i tym samym kolorem oznaczyć miejsce dla osób niepełnosprawnych.
2. Czy Zamawiający uzna za stosowne zastosowanie warstwy odsączającej z piasku jako podłoże pod kostkę przeznaczoną dla ruchu pojazdów jak i pod ciągi piesze? W naszym mniemaniu należy przewidzieć wykonanie takiej warstwy. Jaka ewentualnie miałyby być grubość warstwy po zagęszczeniu i stopień zagęszczenia?
Ad.2. Zamawiający uznaje za stosowne uwzględnienie do wyceny warstwy odsączającej z piasku, o grubości po zagęszczeniu 12 cm pod całością utwardzenia. Informuje się, iż nie będzie nowego przedmiaru zamieszczonego na stronie zamawiającego . Należy dokonać obmiaru własnego i doliczyć do oferty. Stopień zagęszczenia „1”.
3. Czy mieszanka betonowa B-15 jest przewidziana w kosztorysie tylko jako ława pod krawężniki 15x30x100 , czy również na wykonanie ławy oporowej dla krawężników przeznaczonych pod ruch pojazdów?
Ad.3. Mieszanka betonowa B-15 jest przewidziana jako ława pod krawężniki betonowe z oporem, czyli pod jedno i drugie.
4. Jaka frakcja tłucznia i ewentualnie rodzaj powinien zostać zastosowany pod planowaną inwestycję?
Ad. 4. Pod planowaną inwestycję, dla użytych materiałów należy zastosować wymagania wg norm podanych w opisie projektu budowlanego, dział II , pkt 6.

Zł. WÓJTA

mgr Renata Plucińska
Sekretarz Gminy