



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.92.2023

Data:
03 marca 2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA GODYNICE za rok 2022r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, ost. zm. Dz. U. z 2022r. poz. 1549)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z własnych badań jakości wody w ramach prowadzonego nadzoru, sprawozdań przekazywanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności, dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice za okres: styczeń – grudzień 2022r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych **woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający wodociągiem tj. Gmina Brąszewice ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice pobrała z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice:
- 7 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz 1 próbkę w zakresie badań radiologicznych;
- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice pobrano:
- 4 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

W wyżej wymienionych próbkach wody w zakresie przebadanych parametrów grupy A i parametrów grupy B pobranych w ustalonych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Gmina Brąszewice w ujęciu wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice, przeprowadziła monitoring substancji promieniotwórczych. Badania wykazały, że stężenie trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Gmina Brąszewice w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierała do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego wodociągiem były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2022 roku mieszkańcy Gminy Brąszewice zaopatrywani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Godynice gm. Brąszewice korzystali z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jezierska, PI-SSE Sieradz
Data: 2023.05.08 11:16:52 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.91.2023

Data:
03 marca 2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA CHAJEW za rok 2022r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z własnych badań jakości wody w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządzającego wodociągiem zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności oraz analizy podejmowanych działań naprawczych dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew gm. Brąszewice i stwierdził, że w okresie:

- od 01 stycznia 2022r. do 26 grudnia 2022r. w zakresie badanych parametrów grupy A, parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew gm. Brąszewice spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów;

- od 27 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia na poziomie 74 µg/l przy zalecanym zakresie wartości do 50 µg/l. Z uwagi na konieczność wydłużenia czasu prowadzenia działań naprawczych przez zarządzającego PPIS w Sieradzu po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, termin trwania przekroczeń wyznaczył do dnia 31 marca 2023r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu na poziomie do 100 µg/l. Stwierdzona w badanych próbkach wody wartość manganu może mieć wpływ na wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający wodociągiem tj. Gmina Braszewice ul. Sieradzka 98, 98-277 Braszewice pobrał z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew gm. Braszewice :

- 7 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz 1 próbkę w zakresie badań radiologicznych, spośród których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w oparciu o w/w rozporządzenie zakwestionował 1 próbkę, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu na poziomie 57 µg/l przy zalecanym zakresie wartości do 50 µg/l.

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki pobrano:

- 3 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, spośród których w zakresie przebadanych parametrów grupy A i parametrów grupy B, pobranych w ustalonych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2022r. Gmina Braszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Braszewice, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chajew - woda wprowadzana do sieci. W pobranej w dniu 02.03.2022r. próbce wody stwierdzono przekroczoną wartość parametru manganu na poziomie 57 µg/l przy zalecanej wartości 50 µg/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 14.03.2021r. pobrał ponownie próbkę wody w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chajew - woda wprowadzana do sieci w zakresie parametru manganu. Próbkę wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Gmina Braszewice w ujęciu wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew gm. Braszewice, przeprowadziła monitoring substancji promieniotwórczych. Badania wykazały, że stężenie trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w w/w rozporządzeniu

W listopadzie 2022r. pracownik Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania - Wody Chajew - woda wprowadzana do sieci oraz sieć – Bukowiec 12, a także w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Chajew 11. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 14.11.2022r., stwierdził w punkcie zgodności: sieć - Chajew 11 przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu na poziomie 74 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l, co stanowi naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu poinformował zarządzającego wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia tj. Gminę Braszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Braszewice, że badana woda nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Strona w piśmie z dnia 22.11.2022r. poinformowała, że po otrzymaniu powiadomienia o przekroczeniu w wodzie dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu, podjęła działania naprawcze polegające na: zwiększeniu wydajności sprężarki powietrza oraz przegładzie napowietrzania na SUW Chajew.

Dodatkowo przepłukano i przechlorowano urządzenia na SUW Chajew oraz sieć wodociągową, zlecono ponowne badanie wody. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru mangan Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wszczął postępowanie administracyjne wobec zarządzającego wodociągiem. W odpowiedzi na zawiadomienie strona w piśmie z dnia 20.12.2022r. poinformowała, że pomimo podjętych działań naprawczych nie uzyskano jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie Urząd Gminy w Brąszewicach informuje że nadal będzie prowadził działania naprawcze polegające na wymianie złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Chajewie. Przewidywany termin zakończenia działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody określono na 31 marca 2023r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu na poziomie 100 µg/l. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu decyzją znak: PPIS.OHK.903.546.2022 z dnia 27 grudnia 2022r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, ustalając termin trwania przekroczeń do dnia 31 marca 2023r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu na poziomie do 100 µg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Gmina Brąszewice w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierała do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew gm. Brąszewice zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego wodociągiem były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

W przypadku, gdy jakość wody nie odpowiadała wymaganiom określonym w zał. 1 i 4 do rozporządzenia Gmina Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice informowała o podejmowanych działaniach oraz ponownych badaniach jakości wody.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jezierska PSSE
Sieradz
Data: 2023.01.08 11:16:42
CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.90.2023

Data:
03 marca 2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRĄSZEWICE za rok 2022r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z póź.zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z własnych badań jakości wody w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności, dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice za okres: od 18 lipca do grudnia 2022r. (od 19 października 2021r. do 17 lipca 2022r. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice był wyłączony z eksploatacji z uwagi na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody) i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice, spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający wodociągiem tj. Gmina Brąszewice ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice pobrała z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice:
- 5 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz 1 próbkę w zakresie badań radiologicznych spośród których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w oparciu o w/w rozporządzenie zakwestionował 1 próbkę w zakresie parametru mętność;
- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Broszki w ustalonych punktach zgodności pobrano:
- 3 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2022r. Gmina Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: stacja uzdatniania wody Brąszewice - woda wprowadzana do sieci oraz sieć – Żuraw 18. W pobranej w dniu 05.09.2022r. próbce wody w punkcie zgodności, sieć – Żuraw 18, stwierdzono przekroczenie mętności na poziomie 2,6 NTU mg przy pożądanej wartości tego parametru na poziomie 1,0 mg NTU. W pozostałym zakresie badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 12.09.2022r. pobrał ponownie próbkę wody w punkcie zgodności: sieć – Żuraw 18 w zakresie parametru mętność – pismo z dnia 19.09.2022r. Próbka wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdza sprawozdanie z dnia 19.09.2022r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.09.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Gmina Brąszewice w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierała do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice, zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem.

Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego wodociągiem były przekazywane terminowo zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2022 roku mieszkańcy Gminy Brąszewice zaopatrywani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice korzystali z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jezierska PSSE Sieradz
Data: 2023.03.03 11:16:34 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. a/a