



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

#### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

**Gmina Brąszewice  
ul. Starowiejska 1  
98-277 Brąszewice**

Nasz znak:  
PPIS-OHK.472.245.2016

Data:  
20 października 2016r.

## DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost.zm. Dz.U. z 2016 poz. 1165),
- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139, ostatnia zmiana Dz.U. z 2016 poz. 1250),
- §3, §4 ust. 2, §5, § 16, §17 ust 1, pkt.1 oraz §23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się z pismami: nr IT.7021.14.2016 z dnia 01.07.2016r.; nr IT.7021.18.2016 z dnia 29.09.2016r. oraz ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych wody pobranej w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice:

- Nr PSSE-OL-HŚ/S/304/16 z dnia 29.08.2016r.z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 22.08.2016r.
- Nr PSSE-OL-HŚ/S/337/16 z dnia 19.09.2016r.z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.09.2016r.
- Nr PSSE-OL-HŚ/N/320/16 z dnia 17.10.2016r.z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 03.10.2016r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
Stwierdza  
przydatność wody do spożycia.**

## UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu decyzją nr PPIS-OHK.472.165.2016 stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice, oraz nakazał między innymi: unieruchomienie wodociągu, zapewnienie zastępczego źródła wody, podjęcie działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a ponadto uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie co najmniej dwukrotnego pozytywnego wyniku badania wody. Gmina Brąszewice w piśmie: nr IT.7021.14.2016 z dnia 01.07.2016r. przedstawiła harmonogram działań naprawczych, polegających na wymianie złożeń filtracyjnych w czterech oddzielaczach na Stacji Uzdantniania Wody w Brąszewicach. Zakończenie działań naprawczych zaplanowano w terminie do 30 sierpnia 2016r. Na czas unieruchomienia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice Gmina zapewniła odbiorcom zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stacji uzdatniania wody w Chajewie i Godynicach oraz poinformowała mieszkańców gminy o unieruchomieniu wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice do czasu wykonania działań naprawczych skutkujących poprawą jakości wody.

W dniu 03.10.2016r. Gmina Brąszewice poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, pismem nr IT.7021.18.2016 z dnia 29.09.2016r. o zakończeniu działań naprawczych oraz uzyskaniu wyników z badań laboratoryjnych próbek wody zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Gmina Brąszewice w ramach działań naprawczych wykonała wymianę złóż filtracyjnych (złoża PYROLOX) w 4 odzetalniach na Stacji Uzdatniania wody w Brąszewicach. Zarządzający wodociągiem po wykonaniu działań naprawczych oraz zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 22.08.2016r. pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody w stałym punkcie monitoringowym: na Stacji Uzdatniania Wody Brąszewice w zakresie monitoringu kontrolnego oraz azotynów chloru wolnego, żelaza, manganu, ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h. Kolejny pobór próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu sprawdzenia jakości wody zarządzający wodociągiem pobrał do badania laboratoryjnego w dniu 12.09.2016r. w stałym punkcie monitoringowym: na Stacji Uzdatniania Wody Brąszewice w zakresie monitoringu kontrolnego oraz azotynów chloru wolnego, żelaza, manganu, enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h. W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów o czym świadczą sprawozdania: Nr PSSE-OL-HS/S/304/16 z dnia 29.08.2016r. oraz Nr PSSE-OL-HS/S/337/16 z dnia 19.09.2016r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli, Oddział Laboratoryjny, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. W dniu 17.10.2016r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu na podstawie § 16 ust.3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrał próbki wody do badania w stałych punktach monitoringowych: na SUW Brąszewice, oraz na sieci: Blota 14 i Żuraw 3. W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów o czym świadczy sprawozdanie Nr PSSE-OL-HS/N/320/16 z dnia 17.10.2016r. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, żelaza, enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.**

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



*[Handwritten signature]*  
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W SIERADZU

mgr inż. Miłosz Marzec

mgr inż. Przemysław Fiedorowski

Do wiadomości:

1. a/a