



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Brąszewice**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.439.2023

Data:
07 grudnia 2023r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr P/0/03/2023/695/FM/1 z dnia 28.09.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 22.09.2023r.;
- Nr P/0/09/2023/549/F/1 z dnia 29.09.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 27.09.2023r.;
- Nr Ł/0/10/2023/373/FM/1 z dnia 10.10.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.10.2023r.;
- Nr P/0/10/2023/199/FM/3 z dnia 23.10.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.10.2023r.;
- Nr P/0/10/2023/199/FM/2 z dnia 23.10.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.10.2023r.;
- Nr P/0/10/2023/199/FM/1 z dnia 23.10.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.10.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2023r. Gmina Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Żuraw 18, Szkoła Podstawowa. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W badanej próbce wody w punkcie zgodności: sieć – Żuraw 18, Szkoła Podstawowa wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej mętności na poziomie 2,9 NTU, przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Jednocześnie w związku z przekroczeniem parametru mętności laboratorium nie wykonało badania parametru liczba progowa smaku.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z uwagi na to, że badana woda nie odpowiadała wymaganiom fizykochemicznym określonym w zał.1C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarządzający podjął działania naprawcze polegające na przechlorowaniu oraz przepłukaniu sieci wodociągowej. W związku z powyższym Gmina Brąszewice pobrała ponownie do zbadania próbkę wody w dniu 05.10.2023r. w zakresie parametru mętność w punkcie zgodności: sieć – Żuraw 18, Szkoła Podstawowa. W badanej próbce wody nie stwierdzono przekroczeń mętności co potwierdza sprawozdanie Nr: P/0/09/2023/549/F/1 z dnia 29.09.2023r., nie wykonano natomiast badania parametru liczba progowa smaku. W związku z powyższym 05.10.2023r Gmina Brąszewice pobrała ponownie do badania próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Żuraw 18. W badanej próbce wody w punkcie zgodności: sieć – Żuraw 18 wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej mętności na poziomie 1,1 NTU, przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Z uwagi na to, że badana woda nie odpowiadała wymaganiom fizykochemicznym określonym w zał.1C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający prowadził nadal działania naprawcze polegające na przechlorowaniu oraz przepłukaniu sieci wodociągowej. Po zakończonych działaniach Gmina Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice pobrała ponownie do zbadania próbkę wody w dniu 19.10.2023r. w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba Enterokoków, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C, mętność w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice - woda wprowadzana do sieci, sieć – Błota 14, sieć – Żuraw 18, Szkoła Podstawowa. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jazierska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jazierska, PSSE Sieradz
Data: 2023.12.11 09:23:02 CET