



Zestawienie podstawowych elementów		
nr	opis	Ilość
1	Kocioł HERZ Firematic T-Control 101 kW	1
2	Zasobnik buforowy HERZ 2000l	1
3	Zawór bezpieczeństwa Syr 1915 3/4" ciś otwarcia 3 bary	1
4	Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1	1
5	Zawór węzłownicy schładzającej	1
6	Manometr z rurką kl. 1,6	8
7	Naczynie wzbiorcze Reflex N 300	1
8	Układ podmieszania 2" HERZ	1
9	Termometr zakres 0-100oC	7
10	Licznik ciepła DN 32	1
11	Zawór kulowy gwintowany DN 32	5
12	Zawór 3 drogowy AFRISO z siłownikiem 230V - DN 32	1
13	Pompa WILO YONOS MAXO 30/ 0,5-10	1
14	Zawór 3 drogowy AFRISO z siłownikiem 230V - DN 20	2
15	Pompa WILO YONOS PICO 25/ 1-8	3
16	Zawór kulowy DN 50	11
17	Zawór zwrotny DN 50	1

18	Zawór zwrotny DN 25	3
19	Zawór spustowy 1/2"	5
20	zawór kulowy DN 25	13
21	Wodomierz skrzydełkowy DN 20	1
22	Filtr sznurkowy DN 25	1
23	Zawór kulowy DN 15	2
24	Podgrzewacz wody GALMET 300 l z grzałką elektryczną 2,0 kW, 230V	1
25	Naczynie wzbiorcze Reflex DE 25	1
26	Rozdzielacz z rur stalowych DN 80 mm	2
27	Zawór bezp. Syr 2115 3/4", ciś otwarcia 6 bar	1
28	Zawór antyskażeniowy DN25	1
29	Stacja uzdatniania wody DN25	1
30	Zawór odcinający do naczynia przeponowego DN25	1
31	Zawór regulacyjno - odcinający HERZ DN32	1
32	Zawór regulacyjno - odcinający HERZ DN32	1
33	Zawór regulacyjno - odcinający HERZ DN32	1
34	Zawór zwrotny DN32	1

<b>REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII Sp. z o. o.</b>		ul. Pomorska 77 90-244 ŁÓDŹ	
OBJEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W GODYNICACH, Godynice17, Gm. Brąszewice, działki nr 1736, 1737		BRANŻA: SANIATRNA	
INWESTOR: Gmina Brąszewice, 98-277 Brąszewice ul. Starowiejska 1		SKALA: BEZ SKALI	
RYSUJĄCY: SCHEMAT - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI		NR RYS: NR RYS	
OPRACOWAŁ: inż. FILIP GAJAŁ		DATA: 2019.05.	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. AGNIESZKA KOMINIAREK		NR DOK: LOD0851PWOS07	
		<b>S-5</b>	