



Rury zasilania/powrotu

Grzeźnik płytowy projektowany

Grzechnik istniejący

[dionzasilanjia.com](http://www.dionzasilanjia.com)

UWAGI:

Rury poziome prowadzić w kanale podposadzkowym

Rury prowadzone w kanale izolować otulinami
PE o grubości dostosowanej do średnicy rur

Nieoznaczone rury do pojedynczych grzejników
- dn 15x1

REGIONALNA AGENCJA POWZASZANOWANIA ENERGII SP. z o.o.		ul. Pomorska 77 90-244 ŁÓDŹ	
ZAMÓWNIENIE TERMOIZOLACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W GODZYNICACH, Godziny 17, 6m. Brzegowice, dzielnica SANIAT PISNA		17/18	
INWESTOR Gmina Brzegowice, 98-271 Brzegowice ul. Starowiejska 1		DATA 2019.05.	
WYKONAWCA Inst. FILIP GADAJ		NR DOK. NR CEN.	
OPISZCZANIE Inst. FILIP GADAJ		NR CEN. NR CEN.	
WALUTY mgg int. arch. AGNIESZKA KOMINAREK		L000861PW0307	