

WYJAŚNIENIE Nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kamieniki gmina Brąszewice” następującej treści:

Pytanie Wykonawcy:

1. Odległość między mijankami powinna zapewniać wzajemną widoczność na drodze jednopasowej dwukierunkowej dla przedmiotowej drogi ten warunek nie jest spełniony, a co za tym idzie nie będzie zapewnione bezpieczeństwo użytkowania. Czy jest to niedopatrzenie czy świadome działanie zamawiającego?
2. Na przedmiotowym odcinku drogi lokalnie pobocze mieści się w pasie drogowym, brak odpowiedniego pobocza będzie miał istotny wpływ na żywność konstrukcji jezdni, ponieważ przy tak małej szerokości jezdni będzie dochodzić do obłamywania krawędzi nawierzchni bitumicznej, czy zamawiający może wyjaśnić zasadność przyjętych założeń projektowych?
3. W przedmiotowej dokumentacji brak jest systemu odwodnienia co ma ogromne znaczenie dla żywności konstrukcji jezdni oraz bezpieczeństwa użytkowania. Czy jest to niedopatrzenie czy świadome działanie zamawiającego?
4. Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli gruntów na odprowadzenie wód opadowych z jezdni na teren przyległy do pasa drogowego co stoi w sprzeczności z przepisami oraz sztuką budowlaną?
5. Po przeprowadzonej analizie przyjęta konstrukcja nawierzchni drogi nie spełnia podstawowych wymagań dla kategorii ruchu KR1(wynik obliczeń w załączeniu). Czy jest to niedopatrzenie czy świadome działanie Zamawiającego? Prosimy o przedłożenie obliczeń nośności projektowanej indywidualnie konstrukcji? Wnosimy o doprowadzenie założeń projektowych konstrukcji do minimalnych wymagań dla przedmiotowej kategorii ruchu co umożliwi dotrzymanie warunków gwarancji.

Odpowiedź:

Ad1) Przy drogach wewnętrznych nie występuje przedmiotowy warunek konieczności stosowania mijanek.

Ad2) Brak konieczności stosowania poboczy przy drogach wewnętrznych. Odsadzki na podbudowie są wystarczające i powszechnie stosowane.

Ad 3) Grunty występujące na przedmiotowym odcinku drogi są gruntami chłonnymi .

Ad 4) Wody zamknięte w pasie drogowym poprzez zastosowanie poboczy z kruszywa.

Ad 5) Należy zastosować mieszankę asfaltową dla kategorii ruchu KR 1-2. Zamawiający utrzymuje przedmiotową konstrukcję dla drogi wewnętrznej.

**Wójt Gminy
Karol Misiak**