



LEGENDA




SCHEMAT PODŁĄCZENIA CENTRALI



- 1 - zawór odcinający DN32  
2 - zawór równoważący np. typu STAD DN32  
3 - zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25 (dostawa z urządzeniem)

Rozdzielacze c.o. na potrzeby ogrzewania grzejnikowego rozprowadzenie w pętach dn16



BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

tytuł rysunku:	skala rys.:	nr rysunku:
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	1:100	IS1
mgr inż. Paweł Zgierski	podpis projektanta:	
numer uprawnień budowlanych:	DOŚ/01/27/PBS/18	
data sporządzenia rysunku:	12.2021	
mgr inż. Marek Derdak	podpis projektanta sprawdzającego:	
numer uprawnień budowlanych:	LOD/0278/PWOS/05	
data sprawdzenia rysunku:	12.2021	