

Brąszewice, dn. 02.05.2022 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Postępowania: IT.271.1.4.2022

Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego **Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach** następującej treści:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót przy dociepleniu fundamentów jest napisane, że ma być zastosowany styropian XPS gr. 12 cm natomiast w opisie dokumentacji projektowej styropianem fundamentowym EPS100 ($\lambda=0,036$ W/mK) o gr. 14 cm, na warstwie klejowej. Jaki styropian należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć styropian EPS100 ($\lambda=0,036$ W/mK) o gr. 12 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - z przekrojem rys. 3A. projektu architektury.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału (materiałów) określonych w dokumentacji w przypadku wystąpienia ich braków w trakcie realizacji umowy z powodu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej (pandemia, wojna, zamknięte przedsiębiorstwa, braki produkcyjne, itp.) ?

Odpowiedź:

Zmiana materiałów może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego, projektanta i inspektora nadzoru oraz zgodnie z prawem budowlanym. Materiały nie mogą być o parametrach gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy, gdy opóźnienie wynikłoby ze zmiany materiałów do jej realizacji ?

Odpowiedź:

Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić w sytuacjach określonych w § 15 wzoru umowy.

Pytanie 4:

Wnoskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 10 maja b.r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 5 maja do godz. 10.00

**Wójt Gminy
Karol Misiak**