

Brąszewice, dn. 31.01.2014 r.

WYJAŚNIENIE NR 3

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach - dokończenie" następującej treści:

1. W dokumentacji przetargowej na instalacje (rys. S-6 schemat kotłowni) przewiduje się zawory odcinające, zawory spustowe i 7 manometrów, brak pozycji w przedmiarze (manometrów jest tylko 5 szt). Czy wykonawca ma doliczyć do przedmiaru istniejącego czy będzie nowy przedmiar?

Ad. 1 Wykonawca powinien doliczyć do istniejącego przedmiaru brakującą ilość manometrów i uwzględnić w ofercie ilość – 7 szt. Jak również należy wycenić i ująć do kosztorysu zawory odcinające i zawory spustowe zgodnie z rys. S-6 schemat kotłowni.

Zgodnie ze specyfikacją (opis sposobu obliczenia ceny) Zamawiający informuje, że w celu określenia ceny oferty Wykonawca stosując własną kalkulację powinien sporządzić kosztorys na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej. Przedłożone przedmiary mogą być nie szczegółowe, a zatem należy uwzględnić wszystkie nie ujęte do przedmiaru elementy wynikające z projektu lub nie uwzględnione w projekcie, a niezbędne do wykonania zadania. Z uwagi na cenę ryczałtową Wykonawca powinien skalkulować dokładnie koszty wykonania całego zadania, gdyż nie będzie możliwości dodatkowej zapłaty.


Karol Misiak