

Brąszewice, dn. 17.01.2022 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Postępowania: IT.271.1.1.2022

Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury** następującej treści:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na "Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury Brąszewicach" proszę o wyjaśnienie: W dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej na schemacie okablowania strukturalnego i CCTV rysunek 8e pokazano pięć kamer wewnętrznych i jedenaście zewnętrznych. Zaprojektowano również rejestrator minimum 64 kanałowy. Czy Zamawiający przewiduje w przyszłości rozbudowę instalacji CCTV o kolejne kamery?. Proszę o odpowiedź ilu kanałowy rejestrator wycenić aby nie generować zbędnych kosztów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rozbudowy systemu. Dopuszcza zastosowanie rejestratora dla min. 16 kamer, z minimum dwoma dyskami twardymi, pozwalającymi na archiwizację obrazu przez 30 dni w pełnej rozdzielczości przy 25 klatkach/sec. z każdej z kamer.

Wójt Gminy
Karol Misiak